

Szállítási feltételek

Garancia

I. Általános feltételek

1.) A magyarországi törvényes kereten túlmenően ajánlatunk feltételei érvényesek. Ettől eltérő vagy szóbeli megállapodások csak írásbeli megerősítéssel érvényesek. A megállapodás egy vagy több feltételének megváltoztatása a szerződés többi feltételét nem érinti.

II. Árak, szállítás és csomagolás

1.) Áraink csomagolással együtt ÁFA nélkül értendők. A teljesítés helye egyéb megállapodás hiányában, törökbálinti raktárunk. Raklap vagy egyéb többször használható csomagolóanyagnál külön megállapodás hiányában a tulajdonjog cégünkönél marad.

III. Fizetés és tulajdonjog átruházás

- 1.) A fizetéssel kapcsolatban ajánlatunk feltételei érvényesek. Készpénzfizetés esetén 2 % árengedményt biztosítunk.
- 2.) Esetleges halasztott fizetésnél az áru a teljes fizetésig tulajdonunk marad.
- 3.) A vételárból levonás, visszatartás csak esetleges jogerős bírósági végzés alapján lehetséges.

IV. Műszaki adatok

1.) A prospektusok adatai a szokásos toleranciával érvényesek. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A kisebb darabszámban importált készülékek dokumentációja német nyelven az egyedi import szabályai szerint áll rendelkezésre.

V. Ajánlat és teljesítés

1.) Az ajánlatban megadott szállítási határidők egyéb megállapodás hiányában tájékoztató jellegűek. A visszaigazolt határidők megváltoztatásának jogát fenntartjuk, cégünkön kívülálló események (pl.: sztrájk, beszállítói késedelem) esetén. Késedelmi kötbér és kártérítés csak a törvényes keretek mértékéig érvényesíthető.

VI. Jótállás, szavatosság

1.) A törvényes feltételek érvényesek. A fenti kötelezettségek külön megállapodás hiányában a Magyar Köztársaság területén érvényesek.

VII. Visszaszállítás

1.) Az áru visszaszállítása csak előzetes egyetértésünkkel történhet.

VIII. Szivattyúvezérlés/szabályozás

A Wilo szivattyúk Wilo kapcsoló és szabályzóberendezésen keresztüli hajtáskor a villamos üzemi feltételek feleljenek meg a VDE 0160 előírásainak (MSZ 172-1, MSZ 1600-1 és MSZ 2100-1).

Ha a frekvenciaváltós üzemhez nem a Wilo-tól vették a készüléket, akkor be kell tartani a motor kimenő zajának csökkentésére a kimenő szűrőnél a következő értékeket:– feszültségcsúcsok < 650 V (nedves- és száraztengelyűnél $P_2 \leq 1,1$ kW) nedvestengelyűnél LC szűrőt javasolunk, száraztengelyűnél $P_2 < 1,1$ kW₀ < 850 V – feszültséggyorsulás du/dt < 500 V/ms

IX. Minősítés

1.) Valamennyi Wilo termék rendelkezik 1995. január 1-től az Európai Unió CE minőségi jelével és a cég az ISO 9001 szerinti nyilvántartásbavétellel. A Wilo Magyarország Kft. 1997-től megszerezte az ISO 9002 valamint 2003-ban az ISO 9001 minősítést.